

ИНФОРМАЦИЯ

о потерях электроэнергии в сетях ОАО "Тывазэнерго" в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

	Ед. изм.	2012				
		всего	ВН	СН1	СН2	НН
Потери электроэнергии	млн. кВтч	158,83	23,94	26,50	22,59	85,80
	%	25,0	3,8	8,3	5,7	20,1