

**Протокол
Подведения итогов
10.4/6.32211119115/2**

Город Кызыл

«22» марта 2022г.

Заказчиком является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Организатором процедуры является: Акционерное общество "ТЫВАЭНЕРГО"

Форма торгов: Запрос котировок

1. **Наименование процедуры и предмета договора лота:** Поставка реклоузеров 10 кВ, для нужд АО «Тываэнерго» № 22.1-11/1.2-0001, лот 1: Поставка реклоузеров 10 кВ
2. **Начальная цена договора:** 4 445 000,00 руб. с НДС
3. **Объем поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
4. **Срок выполнения поставок/работ/услуг:** В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
5. Извещение и аукционная документация о проведении настоящей процедуры были размещены «10» февраля 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.
6. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Ценовые предложения с НДС	Ценовые предложения без НДС
1	17.02.2022 13:44 (MSK +03:00)	ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК" ИНН/КПП 5405220532/540501001 ОГРН 1025401936394 Юридический адрес: 630102, Российская Федерация, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ВОСХОД, 14/1,	4 163 971,20	3 469 976,00
2	17.02.2022 14:10 (MSK +03:00)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА" ИНН/КПП 7716050936/623001001 ОГРН 1027739380030 390023, Российская Федерация, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, ПРОЕЗД ЯБЛОЧКОВА, ДОМ 5, КОРПУС 23, ОФИС 30	-	-
3	18.03.2022 11:54 (MSK +03:00)	ООО "ЭТМ" ИНН/КПП 7722699172/771901001 ОГРН 1097746661870 Юридический адрес: 105187, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ ВОЛЬНАЯ, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ 3 КОМ-ТЫ 13,14	4 161 049,61	3 467 541,34

7. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией процедуры, а также содержащиеся в реестре участников конкурсных процедур, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем заявку на участие в процедуре, и приняла следующие решение:

7.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК" ИНН/КПП 5405220532/540501001 ОГРН 1025401936394	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" ИНН/КПП 7722699172/771901001 ОГРН 1097746661870	Соответствует	Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

7.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки следующих заявителей:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА" ИНН/КПП 7716050936/623001001 ОГРН 1027739380030	Отказано в допуске	На основании пп.б) 3.4 Извещения: - Согласия на обработку персональных данных всех физических лиц, указанных в информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), не в установленной форме в соответствии с Приложением (отсутствует АО «Тываэнерго»); - Предлагаемые технические характеристики п. 4.3, п. 4.7, п. 4.11 не соответствуют требуемым значениям; - Не соответствует следующие параметры, предлагаемой продукции: 1) п.4.17: "Система автономного питания шкафа управления должна обеспечивать его работоспособность в течение, не менее (часов)": Требуемое - "при

		<p>-40oC (-60oC) – 48, при +20oC – 120, при +55oC – 120". Предложенное - "при +20oC – 48".</p> <p>2) п.5.2: "Отсутствие открытых токоведущих частей внутри коммутационного модуля реклоузера (да/нет)»: Требуемое - "да". Предложенное - "нет".</p> <p>3) п.5.5: "Масса шкафа управления, не более, кг": Требуемое - "42". Предложенное - "70".</p> <p>4) п.8.4: "Защита от обрыва фаз": Требуемое - да". Предложенное - "нет".</p> <p>5) п.8.7: "Защита от дуговых замыканий внутри корпуса ВМ реклоузера": Требуемое - "да". Предложенное - "нет".</p> <p>6) п.8.17: "Место установки программного обеспечения для дистанционного управления согласовать с Заказчиком": Требуемое - "да". Предложенное - "нет".</p> <p>7) п.8.24: "В случае возникновения аварийной ситуации на объекте, реклоузер самостоятельно осуществляет инициализацию связи, соединяется с сервером обмена данными и передает соответствующее сообщение": Требуемое - "да". Предложенное - "нет".</p> <p>8) п.9.4: "Защита открытых токоведущих частей коммутационного модуля от попадания птиц": Требуемое - "да". Предложенное - "нет".</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. По результатам процедуры регулирования цены (переторжки) от 18.03.2022 г., Участниками представлены предложения по снижению цены заявок:

Порядковый номер заявки	Наименование Участника	Первоначально заявленная цена заявки, руб. без НДС	Цена заявки, заявленная на процедуру переторжки на ЭТП, руб. без НДС

1	ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ"	3 689 791,34	3 467 541,34
2	ООО "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК НОВОСИБИРСК"	3 469 976,00	3 469 976,00

Форма проведения переторжки: *в режиме реального времени*
Количество переторжек: 1 (*Одна*).

9. В результате подведения итогов признать победителем процедуры ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ", предложившего цену договора 3 467 541,34 руб. без НДС.
10. ЦО заключить договор в срок не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
11. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
12. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
13. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 04.03.2021г. № 107 и включает:
 - Председатель ПДКК - Бочкарева Т.А. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго».
 - Заместитель председателя ПДКК –Агбан А.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Тываэнерго».
 - Член комиссии –Кузнецова А.Ю. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Тываэнерго»;
 - Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
 - Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии – Люок Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Член комиссии - Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»;
 - Секретарь ПДКК – Специалист 2 категории сектора закупок управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тываэнерго» – Огоренко Н.Г.





РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:		<i>за</i>	Бочкарева Т.А.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Агбан А.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Кузнецова А.Ю.

	Голосовал заочно		Крюков А.А.
	Голосовал заочно		Голосов В.В.
	Голосовал заочно		Люк Д.В.
	Голосовал заочно		Гусев М.Н.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок:		Власов В.В.
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Регистрационный номер: 1.9/55-прот-пдкк	Дата регистрации: 21.03.2022
Краткое содержание: Итоговый протокол 10.4/6.32211119115/2 (Реклоузеры)	
Подписант: Огоренко Н. Г.	
Автор: Огоренко Н. Г.	
Идентификатор: 0000003200a4ncih	

История

Событие	Исполнитель	Замещаемый	Дата события	Описание
Резолюция исполнена	Крюков А.А.		21.03.2022 16:23:21	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Резолюция исполнена	Агбан А.В.		21.03.2022 16:23:19	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Резолюция исполнена	Лоюк Д.В.		21.03.2022 16:23:24	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Резолюция исполнена	Голосов В.В.		21.03.2022 16:23:22	согласовано
Резолюция исполнена	Гусев М.Н.		21.03.2022 16:23:24	Согласовано
Резолюция исполнена	Кузнецова А.Ю.		21.03.2022 16:23:20	Голосую "За" по всем вопросам протокола