

**Динамика потерь электроэнергии в сетях ОАО "Тывазэнерго" по уровням
напряжения за 2009-2010г.г.**

	Потери (тыс.кВт*ч)		Отклонение 2010-2009г.г	
	2009г.	2010г.	тыс кВт*ч	%
ВН	11 630	6 917	-4 713	-40,5
СН-1	14 011	5 480	-8 531	-60,9
СН-2	41 562	57 097	15 535	37,4
НН	147 869	132 509	-15 360	-10,4
Всего:	215 072	202 003	-13 069	-6,1
% от отпуска в сеть	35,69%	31,25%		