

**Заявки АО "ТЫВАЭНЕРГО"
за май месяц 2017**

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
1	ВЛ-10 кВ ф. 43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР	00-00	01.06.2015	24-00	31.05.2017
2	ПС 110 кВ Сарыг-Сеп	СПС	ТТ 1Т/110 замена силикагеля	10-00	02.05.2017	15-00	02.05.2017
3	ПС 110 кВ Сарыг-Сеп	СРЗА	В С-419 Проверка УРЗА	10-00	02.05.2017	12-00	02.05.2017
4	ВЛ-10 кВ ф. 25-04	ЦРЭС	БВр. Монтаж провода	09-00	03.05.2017	18-00	03.05.2017
5	ВЛ-10 кВ ф. 25-01	ЦРЭС	БВр. Монтаж провода	09-00	03.05.2017	18-00	03.05.2017
6	ВЛ-35 кВ Т-24	СВЛ	Замена штырьевой фарфоровой изоляции на полимерную оп. 167-205 (с включением на ночь)	07-00	03.05.2017	18-00	05.05.2017
7	ПС Сарыг-Сеп	СРЗА	В 1Т/35 кВ проверка УРЗА, регулировка привода	10-00	03.05.2017	12-00	03.05.2017
8	ПС Сарыг-Сеп	СПС	1Т замена силикагеля и устранение течи масла со стороны ввода 35 кВ	12-00	03.05.2017	17-00	03.05.2017
9	ПС Сарыг-Сеп	СПС	Т-11 ТТ замена силикагеля	11-00	03.05.2017	15-00	03.05.2017
10	ПС Сарыг-Сеп	СПС	Т-10 ТТ замена силикагеля	12-00	03.05.2017	13-00	03.05.2017
11	ПС Сарыг-Сеп	СПС	В 1 Т/35 кВ ТТ замена силикагеля	10-00	03.05.2017	12-00	03.05.2017
12	ВЛ-10 кВ ф. 22-02	ВРЭС	осмотр ВЛ	08-00	03.05.2017	17-00	03.05.2017
13	ВЛ-10 кВ ф. 42-02	ЦРЭС	монтаж КТП 42-02/1-1	10-00	04.05.2017	21-00	05.05.2017
14	ПС Суг-Бажи	СПС	1Т установка отбойного щита	12-00	05.05.2017	17-00	05.05.2017
15	ВЛ-10 кВ ф. 36-03	СПС	замена ТТ	09-00	05.05.2017	14-00	05.05.2017
16	ПС Городская	СПС	1Т/110 кВ ТР	09-00	11.05.2017	20-00	12.05.2017
17	ПС Городская	СПС	В 1Т/10 кВ ТР	10-00	11.05.2017	12-00	11.05.2017
18	ПС Городская	СПС	ТТ/110 кВ ТР	09-00	11.05.2017	20-00	11.05.2017
19	ПС Городская	СПС	1 ТСН А ТР, 1 ТСН Б ТР	16-00	11.05.2017	17-00	11.05.2017
20	ПС Городская	СПС	В ф. 11-04 ТР	12-00	11.05.2017	14-00	11.05.2017
21	ПС Городская	СПС	В ф. 11-02 ТР	14-00	11.05.2017	16-00	11.05.2017
23	ВЛ-35кВ Т-16	СВЛ	Замена изоляции оп.№144,151,152	12-00	12.05.2017	18-00	12.05.2017
24	ПС Баян-Кол	ЦРЭС	ПСН35кВ 2Т ТР	10-00	12.05.2017	17-00	12.05.2017
25	ПС Городская	СПС	В ф. 11-05 ТР	14-00	12.05.2017	16-00	12.05.2017
26	ПС Городская	СПС	В ф. 11-01 ТР	12-00	12.05.2017	14-00	12.05.2017
27	ПС Городская	СПС	В ф. 11-03 ТР	10-00	12.05.2017	12-00	12.05.2017
28	ВЛ-10 кВ ф. 14-02	ЮРЭС	Выправка опор	09-00	12.05.2017	18-00	12.05.2017
29	ПС Бай-Хаак	СПС	1Т РПБ установка приспособления для просмотра масла	11-00	12.05.2017	17-00	12.05.2017
30	ПС Бай-Хаак	СПС	Трансформатор РПБ установка приспособления для просмотра масла	11-00	15.05.2017	17-00	15.05.2017
31	ВЛ-10 кВ ф.6-04	ЮРЭС	Отключение ЛР на оп. № 126, регулировка провеса провода в пролетах опор № 172-174, 198-	10-00	15.05.2017	14-00	15.05.2017
32	ВЛ-10 кВ ф.38-01	ЗРЭС	Замена опор	09-00	15.05.2017	20-00	19.05.2017
33	ВЛ-10 кВ ф. 4-01	ЗРЭС	Замена опор (20 шт)	09-00	15.05.2017	20-00	26.05.2017
36	ПС Кызылская	СВЛ	В Т-2 (на 15-20 мин) для вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Т-4	07-00	16.05.2017	20-00	19.05.2017
37	ПС Городская	СПС	1-4Т ТР	09-00	16.05.2017	20-00	19.05.2017
38	ПС Городская	СПС	ТТ 1сек 110кВ ТР	09-00	16.05.2017	20-00	19.05.2017
39	ПС Городская	СПС	ОД 1Т 110кВ СР	09-00	16.05.2017	20-00	19.05.2017
40	ПС Городская	СПС	В 1Т 35кВ ТР	10-00	16.05.2017	13-00	16.05.2017
41	ПС Городская	СПС	В 1Т 10кВ ТР	13-00	16.05.2017	14-00	16.05.2017
42	ПС Городская	СПС	ТН 110кВ 1сек ТР	14-00	16.05.2017	17-00	16.05.2017
43	ПС Южная	ЦРЭС	ф.10-10 подрезка деревьев	09-00	16.05.2017	16-00	19.05.2017
44	ПС Городская	СПС	ТН 10кВ 1сек ТР	13-00	17.05.2017	14-00	17.05.2017
45	ПС Городская	СПС	ТН 10кВ 2сек ТР	14-00	17.05.2017	15-00	17.05.2017
46	ПС Городская	СПС	2,3Т ТР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
47	ПС Городская	СПС	ОД 2Т СР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
48	ПС Городская	СПС	ТТ 2с /110кВ ТР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
49	ПС Городская	СПС	В 2Т/35кВ ТР	10-00	22.05.2017	13-00	22.05.2017
50	ПС Городская	СПС	В 2Т/10кВ ТР	13-00	22.05.2017	14-00	22.05.2017
51	ПС Городская	СПС	ТН 2с/110кВ ТР	14-00	22.05.2017	17-00	22.05.2017

52	ПС Городская	СПС	СВ-35 ТР	10-00	22.05.2017	13-00	22.05.2017
53	ПС Городская	СПС	В С-401 ТР	11-00	22.05.2017	14-00	22.05.2017
54	ПС Городская	СПС	В С-408 ТР	14-00	22.05.2017	17-00	22.05.2017
55	ВЛ-10 кВ ф. 20-12	ЦРЭС	для отыскания повреждения на КЛ 10кВ	12-30	21.05.2017	13-00	22.05.2017
56	ПС Городская	СПС	2,3Т ТР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
57	ПС Городская	СПС	ОД 2Т СР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
58	ПС Городская	СПС	ТТ 2с /110кВ ТР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
59	ПС Городская	СПС	В БСК-1 ТР	10-00	23.05.2017	13-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	В БСК-2 ТР	13-00	23.05.2017	17-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-03 ТР	10-00	23.05.2017	11-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-06 ТР	11-00	23.05.2017	12-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-08 ТР	16-00	23.05.2017	17-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-09 ТР	13-00	23.05.2017	14-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-10 ТР	14-00	23.05.2017	15-00	23.05.2017
60	ПС Городская	СПС	Вф11-12 ТР	15-00	23.05.2017	16-00	23.05.2017
61	РП-8	СРЗА	Вф.8-21 проверка УРЗА	10-00	23.05.2017	12-00	23.05.2017
62	РП-8	СРЗА	Вф.8-20 проверка УРЗА	12-00	23.05.2017	14-00	23.05.2017
63	РП-8	СРЗА	Вф.36-03 проверка УРЗА	14-00	23.05.2017	16-00	23.05.2017
64	РП-8	СРЗА	Вф.8-03 проверка УРЗА	16-00	23.05.2017	18-00	23.05.2017
65	ПС Городская	СПС	В С-405 ТР	14-00	23.05.2017	17-00	23.05.2017
66	ВЛ-10 кВ ф. 20-12	ЦРЭС	для устранения повреждения на КЛ 10кВ	12-30	21.05.2017	24-00	23.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф. 9-05	ЦРЭС	БВр на ВЛ-0,4 кВ (совместная подвеска)	09-00	23.05.2017	17-00	23.05.2017
	ПС Городская	СПС	ТТ 2с /110кВ ТР	09-00	22.05.2017	20-00	25.05.2017
	ПС Городская	СПС	В ф.11-11 ТР	10-00	24.05.2017	11-00	24.05.2017
	ПС Городская	СПС	В ф.11-13 ТР	11-00	24.05.2017	12-00	24.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-14 ТР	13-00	24.05.2017	14-00	24.05.2017
	ПС Городская	СПС	Вф11-15 ТР	14-00	24.05.2017	15-00	24.05.2017
	РП-8	СРЗА	Вф.8-01 проверка УРЗА	09-00	24.05.2017	11-00	24.05.2017
	РП-8	СРЗА	Вф.11-09 проверка УРЗА	11-00	24.05.2017	13-00	24.05.2017
	РП-8	СРЗА	Вф.36-19 проверка УРЗА	13-00	24.05.2017	15-00	24.05.2017
	РП-8	СРЗА	СВ-10 кВ проверка УРЗА	15-00	24.05.2017	17-00	24.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф. 20-08	ЦРЭС	БВр. Восстановление нормальн. схемы ф. 52 (на 1 час для переключений)	04-00	24.05.2017	08-00	25.05.2017
	РП-8	СРЗА	ТН-10 кВ 1 сек. проверка УРЗА	09-00	25.05.2017	11-00	25.05.2017
	РП-8	СРЗА	ТН-10 кВ 2 сек. проверка УРЗА	11-00	25.05.2017	13-00	25.05.2017
	РП-8	СРЗА	В ф.Аэропорт проверка УРЗА	13-00	25.05.2017	15-00	25.05.2017
	РП-8	СРЗА	В ф.резерв проверка УРЗА	15-00	25.05.2017	17-00	25.05.2017
	ВЛ 110кВ С-407	СВЛ	обмыв изоляторов оп.№11-20 (с включением на ночь)	07-00	24.05.2017	17-00	26.05.2017
	РП-7	СРЗА	В ф. 20-15 проверка УРЗА	10-00	29.05.2017	12-00	29.05.2017
	РП-7	СРЗА	В ф. 20-16 проверка УРЗА	12-00	29.05.2017	15-00	29.05.2017
	РП-7	СРЗА	В ф. 7-06 проверка УРЗА	15-00	29.05.2017	18-00	29.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф. 14-03	ЮРЭС	Выправка опор №№ 271-282	09-00	29.05.2017	18-00	29.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф. 16-01	ЮРЭС	Выправка А-опор №№ 105, 122	13-00	29.05.2017	18-00	29.05.2017
	ВЛ 110кВ С-407	СВЛ	обмыв изоляторов оп.№11-20 (без включения на ночь)	06-00	29.05.2017	23-00	01.06.2017
	ПС Бай-Хаак	ЮРЭС	опробование МВ фидеров 10кВ и В 1Т-10кВ	09-00	31.05.2017	13-00	31.05.2017
	ПС Хову-Аксы	ЮРЭС	опробование МВ фидеров 6кВ и В 1Т-6кВ, В 2Т-6кВ	10-00	31.05.2017	12-00	31.05.2017
	ВЛ 110кВ С-407	СВЛ	обмыв изоляторов оп.№11-20 (без включения на ночь)	06-00	29.05.2017	23-00	01.06.2017
	ПС КОС	СПС	1Т текущий ремонт с включением на ночь	09-00	31.05.2017	20-00	01.06.2017

	ВЛ 35кВ Т-5		Для регулировки ЛР на ПС Майналыг	10-00	31.05.2017	17-00	31.05.2017
	ПС Туран		ВТ-5 два раза по 30мин. Для отключения и включения ЛР 345	10-00	31.05.2017	17-00	31.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф.32-05	ЗРЭС	Выправка опор, перетяжка провода на отпайке 222	09-00	31.05.2017	21-00	03.06.2017
	ПС КОС	СПС	1Т текущий ремонт с включением на ночь	09-00	31.05.2017	20-00	01.06.2017
	ВЛ-35 кВ Т-1	СВЛ	Замер негабарита, ремонт траверсы оп. № 30	16-30	30.05.2017	09-00	31.05.2017
	ВЛ-10 кВ ф.38-01	ЗРЭС	Выправка опор	10-00	31.05.2017	15-00	31.05.2017
	ПС 220кВ Ак-Довурак		ф.1-08 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергообл" № 2066 от 24.05.2017 г.	13-00	31.05.2017	17-00	31.05.2017
	ПС 220кВ Ак-Довурак		ф.1-07 ограничение режима потребления электрической энергии на основании заявки ОАО "Тываэнергообл" № 2066 от 24.05.2017 г.	13-00	31.05.2017	17-00	31.05.2017