

## Заявки ОАО "ТЫВАЭНЕРГО"

май месяц 2016

Объект	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
ВЛ-10 кВ ф. 13-07	для БВр по установке перемычки между ф. 13-07 и ф. 13-02	09-20	01.05.2016	10-26	01.05.2016
ВЛ-10 кВ ф. 43-03	восстановление опоры 207	19-35	30.04.2016	11-55	02.05.2016
ВЛ-35 кВ Т-3	АВР по восстановлению опор №59-106	8-00	30.04.2016	20-30	05.05.2016
ВЛ-10 кВ ф. 12-02	устранение повреждений, ремонт выключателя	15-15	02.05.2016	14-32	03.05.2016
ПС №11 ЗПН БСК	контроль 1 с выводом из работы ЗПН БСК	14-52	13.05.2016	17-04	13.05.2016
ВЛ-10 кВ ф.3-05	расчистка просеки опоры №166-168	9-42	11.05.2016	17-56	11.05.2016
ВЛ-10 кВ ф.3-04	для БВР на период переключений ЛРН№111	9-38	11.05.2016	9-40	11.05.2016
ПС №11 ОД1Т/110 кВ	Опробование ОД1Т/110 кВ, вывести в резерв 1Т, 3Т	10-16	10.05.2016	11-33	10.05.2016
ПС №11 ОД2Т/110 кВ	Опробование ОД2Т/110 кВ, вывести в резерв 2Т, 4Т	12-44	10.05.2016	14-38	10.05.2016
ВЛ-10 кВ ф.5-04	для БВР по замене трансформатора ТМ-160 на ТМ-100 на ТП№5-04-1	15-30	05.05.2016	16-43	05.05.2016
ПС №6 1Т	замена силикагеля	10-49	10.05.2016	12-11	10.05.2016
ПС №2 1Т	замена силикагеля	12-36	11.05.2016	14-18	11.05.2016
ПС №2 1Т	устранение течи масла на изоляторе ф.А	12-36	11.05.2016	14-18	11.05.2016
ПС №14 МВ Т-4	чистка маслоуказателя ф. А.В.С	14-27	12.05.2016	16-28	12.05.2016
ПС №14 МВ Т-15	чистка маслоуказателя ф. А.В.С	14-27	12.05.2016	16-28	12.05.2016
ПС №14 ШР ТН-35 кВ	замена изоляторов в сторону шин	13-43	12.05.2016	18-05	12.05.2016
ПС №3 КС С-419 ф. С	устранение течи масла на КС ф.С	14-44	13.05.2016	17-37	13.05.2016
ВЛ-10 кВ ф.40-12	КР линии, замена опор, провода	10-05	11.05.2016	17-05	30.05.2016
ВЛ-10 кВ ф.24-03	замена трансформатора ТП №24-03-1	13-30	05.05.2016	21-23	05.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.13-02	Вф.13-02 проверка уровня масла ф.В	11-00	10.05.2016	11-36	10.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.28-04	аварийный обход	8-12	10.05.2016	15-46	10.05.2016
ВЛ 35 кВ Т-5	замена опор №154-341	7-15	16.05.2016	23-51	20.05.2016
ВЛ 10 кВ ф. 43-03	послеаварийная проверка УРЗА	08-41	13.05.2016	10-49	13.05.2016
ПС №43 В1Т/10 кВ	В1Т/10 кВ послеаварийная проверка УРЗА	10-51	13.05.2016	14-48	13.05.2016
ВЛ 10 кВ ф. 15-01	для подключения шлейфов на опоре 56 на РТПЦ	19-25	11.05.2016	21-30	11.05.2016
ВЛ 10 кВ ф. 13-02	для перетяжки провода оп. 201-381	13-55	17.05.2016	18-22	17.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.28-04	БВр по устранению повреждений	11-23	13.05.2016	15-43	13.05.2016
ПС №24 1Т/35 кВ	1Т/35 кВ текущий ремонт	12-58	17.05.2016	18-47	17.05.2016
ПС №24 ЛР Т-24	ЛР Т-24, ШР 1сек/35 кВ, ШР 1Т/35 кВ КР	09-52	18.05.2016	18-11	18.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.36-25, 36-01, 36-11	Замена опоры №29-7А по ф. 36-25 (откл ф. 36-01, ф. 36-11 для БВр)	14-22	17.05.2016	19-40	17.05.2016
ПС №10 Од и КЗ 1Т	опробование Од и КЗ 1Т, вывести в резерв 1Т,3Т, телегу В1Т/10 кВ в испытательное положение	11-50	16.05.2016	11-52	17.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.32-02	установка ж/б приставок, подтяжка бандажей, выправка опор, замена изоляторов	14-45	19.05.2016	21-25	25.05.2016
ВЛ 35 кВ Т-24	устранение обрыва вязки ф.В на опоре №211	12-55	16.05.2016	17-00	16.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.13-02	замена изоляторов	13-13	16.05.2016	17-04	16.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.17-03	устранение обрыва шлейфа ф.С на опоре 45-3Б 10 кВ	15-25	16.05.2016	15-58	16.05.2016
ВЛ 10 кВ Ф.38-01	КР линии, замена опор, провода	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
ПС №38 ТН-10 кВ	ТР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
ПС №38 ШР 1Т/10 кВ	ТР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
ПС №38 Р 1Т/10 кВ	ТР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016

	ПС №38 ШР ТН/10 кВ	ТР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №38 Р ТСН/10 кВ	ТР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.9-03	КР линии, замена опор, провода	09-48	19.05.2016	16-30	19.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.34-03	замена опор	10-32	17.05.2016	14-02	17.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.13-03	замена в/в вставки ТП 13-03-16	09-15	17.05.2016	09-52	17.05.2016
	ПС №7 1Т/110 кВ	проверка УРЗА, с выводом в ремонт 1Т	09-53	24.05.2016	13-48	25.05.2016
	ПС №7 2Т/110 кВ	проверка УРЗА, с выводом в ремонт 2Т	09-39	26.05.2016	12-15	27.05.2016
	ПС №7 1 сек 6 кВ	проверка дуговой защиты 1 секции 6 кВ, с выводом в ремонт 1Т	13-50	24.05.2016	17-24	25.05.2016
	ПС №7 2 сек 6 кВ	проверка дуговой защиты 2 секции 6 кВ, с выводом в ремонт 2Т	9-39	26.05.2016	12-15	27.05.2016
	ВЛ 110 кВ С-411	замена траверсы, промежуточных опор	13-15	23.05.2016	13-41	27.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.3-05, ф. 3-04	для установки оп. №2	14-14	17.05.2016	19-30	17.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-01	послеаварийный осмотр ВЛ	14-21	17.05.2016	18-08	17.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.24-05	аварийный осмотр ВЛ	18-47	17.05.2016	21-24	17.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.14-03	аварийный осмотр ВЛ	01-07	18.05.2016	07-40	18.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.2-02	замена изоляторов на ТП 2-02-25, ТП 2-02-16	10-54	23.05.2016	14-56	23.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.2-03	ТР ЛР-10 кВ на ТП 2-03-5, ТП 2-03-4	13-33	24.05.2016	18-18	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.4-05	устранение обрыва провода на опоре №24	13-54	19.05.2016	22-54	19.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.28-04	для перетяжки и регулировки проводов от оп.№100-300 выборочно	09-41	25.05.2016	18-05	25.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.3-05	замена анкерной опоры №210, замена изоляторов	09-55	25.05.2016	16-08	25.05.2016
	ВЛ 35 кВ Т-23	для БВР на ПС Торгалыг, для устранения повреждения изолятора на ПСН ф. В	18-30	20.05.2016	23-57	20.05.2016
	ПС Тээли 1Т/10 кВ	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-01	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-02	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-03	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-04	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.32-05	СР	14-13	24.05.2016	18-28	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.38-02	СР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №38 ТСН-10 кВ	КР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №38 1Т/35 кВ	КР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №38 ПСН/35 кВ	КР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №38 В1Т/10 кВ	КР	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ПС №11 2,3Т/110 кВ	для устранения течи масла из бака расширителя с переводом нагрузки на 1,4Т	10-50	25.05.2016	17-30	25.05.2016
	ВЛ 35 кВ Т-2	для БВР по включению ЛР Т-3 ПС Суг-Бажы	10-26	24.05.2016	10-29	24.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.4-05	для установки крюка с изолятором оп. 109 ф. А - оп. 225 ф. С, ТР ЛР №74	14-55	23.05.2016	17-17	23.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.15-01	для подключения шлейфов	15-16	23.05.2016	16-43	23.05.2016
	ПС №34 35 кВ	замена СИ во вторичных цепях	09-41	25.05.2016	10-20	25.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.11-05	для замены КЛ 10 кВ от РП-2	09-09	24.05.2016	16-08	27.05.2016
	ПС №36 1Т/110 кВ	опробование ОД и КЗ 1Т/110 кВ, вывести в резерв 1Т/110 кВ	13-23	31.05.2016	14-32	25.05.2016
	ПС №12 Вф.12-02	устранение дефекта, вывести в резерв Вф. 12-02	13-23	31.05.2016	14-32	31.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.2-02	кратковременно для отключения ЛР 41, увеличение габаритов ТП №2-02-16	09-06	24.05.2016	18-42	27.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.2-02	кратковременно для отключения ЛР 41, увеличение габаритов ТП №2-02-16	11-46	30.05.2016	20-06	30.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.11-01	для заводки КЛ 10 кВ в РП-2	11-56	25.05.2016	16-38	25.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.33-09	выправка опор №53-53/5, перетяжка провода, регулировка	09-35	27.05.2016	10-55	27.05.2016
	ВЛ 6 кВ ф. 1-06	для БВР по переводу питания фидеров от ТЭЦ	14-23	25.05.2016	16-18	25.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.9-03	демонтаж шлейфов в стор ТП 9-03/1-1, монтаж шлейфов в стор ТП	11-00	26.05.2016	17-04	26.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.40-12	замена траверсы	11-16	27.05.2016	18-27	27.05.2016

	ВЛ 10 кВ Ф.16-01	замена аварийных опор	07-10	27.05.2016	19-49	27.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.28-02	восстановление сломанной опоры №46, установка ж/б приставки	10-06	31.05.2016	16-28	31.05.2016
	ПС №8 1Т/110 кВ	ТР	14-43	30.05.2016	11-48	02.06.2016
	ПС №8 ОД и КЗ 1Т/110 кВ	ТР	14-43	30.05.2016	11-40	31.05.2016
	ВЛ 10 кВ ф.3-01	перетяжка провода оп. 40-57	10-47	30.05.2016	16-25	30.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.4-04	устранение повреждения на анкерной опоре №1-69	21-05	29.05.2016	22-30	29.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.19-09	БВр на ТП 19-09-2 замена вставки ф. А, устранение схлеста проводов	21-56	29.05.2016	22-30	29.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.12-04	устранение дефектов	15-00	31.05.2016	16-04	31.05.2016
	ВЛ 10 кВ Ф.15-01	замена шлейфов на ТП 15-01-15	19-28	31.05.2016	21-00	31.05.2016